

KaS, s.r.o.
Dražkovice 157
533 33 Pardubice

IČO 49815334
DIČ CZ49815334

tel. 466 798 521-3
fax 466 798 520
e-mail kas@kas.cz

Protokol kontroly citlivosti detektoru úniku chladiva

Potvrzujeme provedení kontroly citlivosti detektoru D-tek Select - výrobní číslo X35259

Výše uvedený přístroj reaguje na kalibrovaný únik R134a 5g/rok a vyhovuje požadavkům stanovených vyhláškou 257/2012 Sb. o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

Kontrolu provedl : Hudec Marek

Datum : 3.12.2020

KaS s.r.o.
Dražkovice 157, 533 33 Pardubice
tel.: 466 798 521, IČO: 49815334